



Ustoje
U1 i U2

Lnnis

str.
71

U1		U2		Typ ustoju	Wymiary dna wykupu i uzbrojenia [m]			Objętość wykupu Vw* [m³]			
					a × b	c	tw				
	0,55 × 0,45			U1		0,7	1,7	1,26			
						0,8	1,8	1,40			
						0,9	1,9	1,56			
						1,0	2,0	1,72			
						1,1	2,1	1,89			
	0,45 × 0,45					1,2	2,2	1,88			
						1,3	2,3	2,07			
						1,4	2,4	2,26			
						1,5	2,5	2,46			
						1,6	2,6	2,68			
	0,9 × 0,5			U2		1,6	2,7	2,91			
						0,6	1,6	1,65			
						0,7	1,7	1,83			
						0,8	1,8	2,02			
						0,9	1,9	2,22			
	0,9 × 0,5					1,0	2,0	2,44			
						1,1	2,1	2,66			
						1,2	2,2	2,90			
						1,3	2,3	3,15			
						1,4	2,4	3,42			
						1,4	2,5	3,69			
						1,5	2,6	3,98			
						1,6	2,7	4,29			

Zasypanie - grunt rodzimy.

* Objętość wykupu Vw dla ustoju U1 i U2 ustalono przy założeniu 20% odchylenia ścian bocznych od pionu.

PU Kierunek działania wypadkowej siły od naciągu przewodów lub parcia wiatru.

UWAGI:

1. Stosować do słupów o średnicy Dp ≤ 400 mm.
2. Stosować do słupów o średnicy Dp ≤ 443 mm.
3. Stosować do słupów o średnicy Dp ≤488 mm.
4. Stosować do słupów o średnicy Dp ≤ 308 mm.
5. Stosować dla słupów E9 o średnicy Dw = 150 mm.
6. Stosować dla słupów E10,5 o średnicy Dw = 150 mm.

Masa kompletnego ustoju [kg]					79,4	159	-
4	Śruba M16×□4,8-A-Fe/Zn52 z nakrętką i podkł. kwadr. 60×60/18 - rys. 48108	M16×260	PN-88M-82121	0,64	2	-	6.
		M16×240		0,61			5.
3	Obejma	Oss-6	rys. 48104	1,48	1	2	4.
		Ous-4	rys. 4866	2,9			3.
2	Obejma	Ous-2	rys. 4865	2,55			2.
		Ous-1a	rys. 4827	2,45			1.
1	Płyta ustojowa	U-85	str. 98	77,0	1	2	-
Poz.	Wyszczególnienie	Nr rysunku lub str.		Masa jedn. [kg]	Jedn.	U1 U2	Uwagi
				Typ ustoju			

1. SZLUPY STOŻKOWE O PRZESZKROJU KOŁOWYM
WYSOKOŚCI 10M, OPRAWA W TECHNOLOGIĘ LED WG
SPECYFIKACJI
2. SZLUPY OSADZÓK JAK DLA GRUNTU SŁABEGO
NA SZLUPACH STOSOWAĆ IZOLACYJNE ZŁĄCZA
KABLOWE
3. WPRZĄDZAĆ KABEL NA SZLUP CHRONIĆ GIĘTKĄ
RURĄ Ø40 NA ODCINKU MIN. 0,5M.
5. PROJEKTOWAĆ SZLUPY UZIEMIĆ DO FeZn 30x4
6. SZLUPY NALEŻY OZNAKOWAĆ
7. SIĘ NAPOMIETRZĄ MOCOWAĆ NA DEDYKOWANYCH
UCHWYTACH HAKOWYCH POPRZECZ MATERIAŁY
IZOLACYJNE GUMOWE.
8. NACIĄG DOSTOSOWAĆ DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW
NA ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH
STANOWISKACH SZLUPYCH.



" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY
MIEROSZÓW UL. LEŚNA 11-12

TYTUŁ RYSUNKU:			SKALA:
WIDOK SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO S2			-
DATA:			LISTOPAD 2025
BRANŻA:		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PODPIS:
PROJEKTANT:		mgr inż. Robert Nawrot	FAZA:
ASYSTENT PROJ.			NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJĄCY:			NR STRONY: