



Ustoje
U1 i U2

Lnnis

str.
71

Typ ustoju	Wymiary dna wykupu i uzbrojenia [m]			Objętość wykupu Vw* [m³]
	a × b	c	tw	
U1	0,55 × 0,45	0,7	1,7	1,26
		0,8	1,8	1,40
		0,9	1,9	1,56
		1,0	2,0	1,72
	0,45 × 0,45	1,1	2,1	1,89
		1,2	2,2	1,88
		1,3	2,3	2,07
		1,4	2,4	2,26
		1,4	2,5	2,46
		1,5	2,6	2,68
U2	0,9 × 0,5	1,6	2,7	2,91
		0,6	1,6	1,65
		0,7	1,7	1,83
		0,8	1,8	2,02
		0,9	1,9	2,22
		1,0	2,0	2,44
		1,1	2,1	2,66
		1,2	2,2	2,90
		1,3	2,3	3,15
		1,4	2,4	3,42
		1,4	2,5	3,69
		1,5	2,6	3,98
		1,6	2,7	4,29

Zasypanie - grunt rodzimy.

* Objętość wykupu Vw dla ustojów U1 i U2 ustalono przy założeniu

20% odchylenia ścian bocznych od pionu.

Pu Kierunek działania wypadkowej siły od napięcia przewodów lub parcia wiatru.

UWAGI:

1. Stosować do słupów o średnicy Dp ≤ 400 mm.
2. Stosować do słupów o średnicy Dp ≤ 443 mm.
3. Stosować do słupów o średnicy Dp ≤ 488 mm.
4. Stosować do słupów o średnicy Dp ≤ 308 mm.
5. Stosować dla słupów E9 o średnicy Dw = 150 mm.
6. Stosować dla słupów E10,5 o średnicy Dw = 150 mm.

Masa kompletnego ustoju [kg]					79,4	159	-
4	Sruba M16×□-4,8-A-Fe/Zn52 z nakrętką i podkł. kwadr. 60×60/18 - rys. 48108	M16×260	PN-88/M-82121	0,64	szk.	2	-
		M16×240		0,61			6.
3	Obejma	Oss-6	rys. 48104	1,48	szk.	1	4.
		Ous-4	rys. 4866	2,9		2	3.
2	Obejma	Ous-2	rys. 4866	2,55			2.
		Ous-1a	rys. 4827	2,45			1.
1	Płyta ustojowa	U-85	str. 98	77,0		1	2
							-
Poz.	Wyszczególnienie	Nr rysunku lub str.	Masa jedn. [kg]	Jedn.	Typ ustoju		Uwagi
					U1	U2	

- 
 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWE
 "RJELEKTRO" ROBERT NAWROT
 95-054 KSAWERÓW, UL. TWARDA 3
 TEL.: +48 515 199 725
 MAIL: BIURO@RJELEKTRO.PL

PROJEKT: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MIEROSZÓW UL. LEŚNA 11-12			
TYTUŁ RYSUNKU: WIDOK SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO S2			SKALA: -
			DATA: LISTOPAD 2025
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		PODPIS:	FAZA: PW
PROJEKTANT: mgr inż. Robert Nawrot	upr. LOD/S078/PWBE/Z3 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych		NR RYSUNKU: E/4
ASYSTENT PROJ:			
SPRAWDZAJĄCY:			NR STRONY: